



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Către,

Asociația pentru Securitate la Incendiu

contact@securitate-incendiu-constructii.ro

Doamnei arh. Oriana COSTANDACHE

Stimată doamnă,

Prin adresa dumneavoastră transmisă Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, înregistrată cu nr. 53.765 din 29.09.2016, ați semnalat aspecte legate de echiparea spațiilor de comerț cu instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere.

În urma analizării celor solicitate, vă comunicăm, punctual, următoarele:

A. În conformitate cu prevederile art.1.2.12 din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99*, construcțiile cu mai multe funcțiuni sunt considerate mixte. Încadrarea construcției într-o anumită categorie se face în conformitate cu prevederile Normativului P 118-99, ținând cont de funcțiunile care sunt în aceasta.

B. Un spațiu comercial cu o suprafață mai mică de 1500m², având caracteristicile precizate de dumneavoastră în solicitare, nu se echipează cu instalație de stingere a incendiilor cu sprinklere, cu excepția cazului în care densitatea de sarcină termică depășește valoarea de 840 MJ/m².

Împuternicit INSPECTOR GENERAL

General de brigadă

dr. Ovidiu VASILICĂ

