

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



NESECRET

Exemplar nr. 1

Nr. 20103

București, 25.01.2017

*Către,*

**ASIC - Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor**  
**- doamnei Oriana Costandache –**  
« contact@securitate-incendiu-constructii.ro »

La solicitarea dumneavoastră adresată instituției noastre, cu privire la categoriile de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, conform *HGR nr. 862/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă*, vă comunicăm următoarele:

La pct I din Anexa nr. 1 la actul normativ menționat, se precizează obligativitatea executării adăposturilor de protecție civilă la „**Clădirile noi prevăzute cu subsol**”, iar la lit. a) - l) sunt enumerate ariile desfășurate ale acestor tipuri de clădiri.

Totodată, în conformitate cu pct. III, **la extinderile de construcții existente, prevăzute cu subsol, cu aria construită mai mare de 150 mp și la care aria desfășurată a construcției rezultate după extindere se încadrează în prevederile pct. I din aceeași anexă, este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă.**

Excepție de la această regulă fac extinderile la clădiri cu destinația pentru cultură, clasificate, potrivit legii, ca monumente istorice.

**ÎMPUTERNICIT INSPECTOR GENERAL**

*General-maior*

*dr. Ovidiu KASILICĂ*

