

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



NESECRET  
Exemplar unic

Nr. 21232

București, 29.05.2017

Către,

**ASOCIAȚIA PENTRU SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCȚIILOR**

- contact@securitate-incendiu-constructii.ro -

La adresa dumneavoastră transmisă Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și înregistrată cu nr. 21232 din 10.05.2017, vă comunicăm faptul că noțiunea de suprafață / arie construit-desfășurată se utilizează pentru determinarea coeficientului de utilizare a terenului (CUT), care este un indicator urbanistic, reglementat de prevederile Anexei nr. 2 din Legea nr. 350/2001 *privind amenajarea teritoriului și urbanismul*.

Suprafețele la care se face referire în H.G.R. nr. 862/2016 *pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă, sunt cele stabilite conform prevederilor STAS 4908-85, pct.2.2.8, care stabilește prescripții pentru determinarea ariilor și volumelor convenționale ale clădirilor civile, industriale și agrozootehnice necesare stabilirii indicilor tehnico-economici ai proiectelor acestor clădiri.*

În concluzie, la calcularea ariei desfășurate vor fi avute în vedere prevederile punctului 2.2.8 corelate cu prevederile punctului 2.2.3. din STAS-ul mai sus menționat.

**ÎMPUTERNICIT INSPECTOR GENERAL**

Colonel

ing. Marian – Daniel DRAGNE

