



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

CABINET SECRETAR DE STAT
Nr. 28675 / 23.03.2017

Către: Dl. Tudorică Constantin,
Str. Aleea Barajul Dunării nr. 12, sector 3,
email: constantin.tudorica19@gmail.com

Ref: Petiția dvs. înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene cu nr. 28675/09.03.2017

Stimate domn,

Asupra problematicii prezentate de dvs. în petiția înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr. 28675/09.03.2017 referitoare la aplicabilitatea Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare, avertizare, indicativ P 118/3, în ceea ce privește respectarea condițiilor de amplasare a echipamentelor de control și semnalizare în caz de incendiu în cazurile în care încăperile destinate acestui scop nu întrunesc condițiile specifice prevăzute la art. 3.9.2.1 din reglementarea tehnică, vă facem cunoscute următoarele:

- în prezent, reglementarea tehnică susmenționată prevede, la art. 3.9.2.1, coroborat cu prevederile de la art. 3.9.2.2, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească încăperile în care urmează a fi amplasate echipamentele de control și semnalizare (ECS) în caz de incendiu;
- în situația în care spațiile din clădirile civile nu îndeplinesc condițiile impuse de reglementarea tehnică la art. 3.9.2.1 și 3.9.2.2 în ceea ce privește amplasarea ECS și protecția acestora în caz de incendiu, se aplică prevederile de la art. 3.9.2.4, astfel: *“Dacă este necesară montarea ECS în spații care nu îndeplinesc condițiile menționate anterior, atunci trebuie luate măsuri speciale pentru protecția echipamentului”*. În acest caz, pentru aplicarea corespunzătoare a acestui articol, reglementarea tehnică prevede, la art. 3.9.2.6, următoarele: *„echipamentele de control și semnalizare aferente IDSAI¹⁾ se amplasează în încăperi separate prin elemente de construcții incombustibile (...) și prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.”*
- în vederea simplificării aplicării cumulative a prevederilor de conformare la foc a spațiilor destinate montării ECS (măsuri speciale pentru protecția echipamentului și, respectiv, conformarea la foc a elementelor de construcție a spațiului în care se amplasează echipamentul) și evitarea eventualelor costuri suplimentare, se are în vedere modificarea reglementării tehnice P 118/3 în sensul eliminării prevederilor de la art. 3.9.2.6, dar numai cu condiția realizării protecției echipamentelor de control și semnalizare în caz de incendiu în spațiul destinat amplasării acestora.

¹⁾ Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Modificările și completările care urmează a fi aduse reglementării tehnice P 118/3 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare, avertizare - sunt afișate pe pagina de internet a ministerului, la adresa: <http://www.mdrap.ro/construcții/reglementari-tehnice/lucrari-in-ancheta-publica>.

Cu stimă,

SECRETAR DE STAT,
Ștefan Cătălin ROTEA

