

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Nesecret
Exemplar 4N1C
Nr. 37.744; 37.795
București, 11.04.2017

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Către,

Domnul Răcaru Ionuț Laurențiu
racaru_laurentiu@yahoo.com

Stimate domn,

Prin adresa dumneavoastră transmisă pe e-mail în data de 07.03.2017, ați solicitat un punct de vedere cu privire la obligativitatea echipării unei clădiri, care are destinația de comerț, cu instalații de stingere cu sprinklere în cazul în care aceasta este împărțită în două compartimente de incendiu cu suprafețe sub 1500m² și densitatea sarcinii termice sub 840MJ/m².

În urma analizei celor solicitate și a cadrului de reglementare, vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 7.1 lit. e) din *Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a — Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013*, echiparea construcțiilor cu destinația de comerț se realizează pe compartimente de incendiu. Astfel, considerăm că spațiile la care faceți referire în adresă nu trebuie echipate cu astfel de instalații.

Pentru clarificarea unor aspecte de detaliu referitoare la avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu, care nu au fost menționate, vă recomandăm să vă adresați inspectoratului pentru situații de urgență județean sau București-Ilfov, în a cărui zonă de competență se află construcția.

Împuternicit
INSPECTOR GENERAL
Colonel

ing. Daniel – Marian DRAGNE

