



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

*Către,*

*Asociația pentru Securitate la Incendiu a Construcțiilor*  
*Doamnei Oriana CONSTANDACHE*  
*contact@securitate-incendiu-constructii.ro*

Stimate domn,

Prin adresa dumneavoastră din data de 22.09.2016 transmisă *Inspectoratului General pentru Situații de Urgență*, înregistrată cu nr. 53635/26.09.2016, ați solicitat un punct de vedere referitor la respectarea reglementărilor specifice domeniului securitate la incendiu.

În urma analizei celor prezentate, vă comunicăm punctual următoarele:

A. spațiile de alimentație publică cu suprafața mai mare de 1500m<sup>2</sup> se echipează cu instalații de stingere cu sprinklere;

B. compartimentele de incendiu pentru comerț, cu suprafața mai mică de 1500m<sup>2</sup>, nu se echipează cu instalații de stingere cu sprinklere;

C. echiparea cu instalații de stingere cu sprinklere se va face în conformitate cu destinația clădirii.

**Împuternicit INSPECTOR GENERAL**  
**General de brigadă**

**dr. Ovidiu WASILICĂ**